

Średnie wartości twardości wody z sieci wodociągowej gm. Pasym(2015r.)

Parametr	Jednostka	Sieć wodociągowa Pasym	Sieć wodociągowa Grom	Sieć wodociągowa Tylkowo	Najwyższe dopuszczalne wartości Dz.u.Nr.72 poz.466
Twardość ogólna	Mg/l CaCO ₃	272	410	157	60-500

Skala twardości wody

Lp. Stopień twardości wody [mval/l] [**mg CaCO₃**] [st. niemieckie] [mmol/l]

1	Woda bardzo miękka	< 2	< 100	< 5,6	< 1
2	Woda miękka	2-4	100-200	5,6 - 11,2	1-2
3	Woda średnio-twarda	4-7	200-350	11,2 - 19,6	2 - 3,5
4	Woda twarda	7-11	350-550	19,6 - 30,8	3,5 - 5,5
5	Woda bardzo twarda	> 11	> 550	> 30,8	> 5,5